

CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr 21/32301147-86 S

Bellaterra, 25 de marzo de 2021

ALTROSCANDESS, S.A.

C/ Playa de Riazor, 22, 2ºC
28042 - MADRID

PAVIMENTO VINÍLICO
Ref.: " GAMA OPERETTA "



Ensayo solicitado y resumen de resultados:

**Resbaladicidad de los suelos, según Código Técnico de la Edificación, Sección SUA-1
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.**

- UNE 41901:2017 EX, determinación de la resistencia al deslizamiento por el péndulo de fricción de superficies para tránsito peatonal. Ensayo en húmedo.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 24 de marzo de 2021.

Valor PTV de la muestra: 46
Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 3

Responsable de Materiales de Construcción.

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 21/32301147-86
Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en LGAI y ensayado según las indicaciones que se presentan.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com